

## Fragebogen Be- und Entlüftungsanlage L361 (720 m³/h) / L661 (3000 m³/h)

Objekt: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_ SB/Kunde: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Einbauort: \_\_\_\_\_ Kundennummer: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

☐ Angebot      Angebots Nr.: \_\_\_\_\_      Preis/St. \_\_\_\_\_ €,  
☐ Bestellung      Auftrags Nr.: \_\_\_\_\_      HK/St. \_\_\_\_\_ €,      Pos.: \_\_\_\_\_, Stück: **P** \_\_\_\_\_

### 1. Baugröße:

☐ BLA L361 (720m³/h)      ☐ BLA L661 (3000m³/h)

### 2. Werkstoff:

☐ 1.4307 (AISI 304 L)      ☐ 1.4404 (AISI 316 L)

### 3. Durchströmungsrichtung/Frischluftezufuhr:

☐ von links nach rechts      ☐ von rechts nach links

### 4. Rohrstutzen - Außendurchmesser:

☐ 114,3 mm    ☐ 154 mm    ☐ 158 mm    ☐ 160 mm    ☐ 168,3 mm    ☐ 200 mm    ☐ 204 mm  
☐ 219,1 mm    ☐ 225 mm    ☐ 250 mm    ☐ 254 mm    ☐ 273 mm    ☐ 306 mm    ☐ 323,9 mm  
☐ 355,6 mm    ☐ 406,4 mm    ☐ 408 mm    ☐ Sonderrohrstutzen: \_\_\_\_\_ mm

### 5. Kontaktmanometer:

☐ PT-LE      ☐ ohne PT-LE

### 6. Kondenswasserablauf:

☐ Kugelhahn    ☐ Rückschlagventil

### 7. Luftfiltereinheit - Aktivkohlefilter:

☐ ohne      ☐ mit eingebautem Aktivkohlefilter      ☐ nur vorgerichtet für einen Aktivkohlefilter

### 8. Sachbearbeiter Vertrieb:

..... Tel. Nr. +498462/201-\_\_\_\_ Fax-Nr. +498462/201-399 E-Mail:\_\_\_\_@huber.de