

Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 17-000848-PR02

(GAS-A02-0511-de-02)



Auftraggeber **HUBER SE**
Industriepark Erasbach A1
92334 Berching
Deutschland

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab-schlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Produkt **einbruchhemmende Schachtabdeckung SD7 und SD7.R**

Bezeichnung **Schachtabdeckung SD7 und SD7.R**

Prüfbericht 15-003129-PR03
vom 25. Juli 2017

Außenmaß (B x H) **Lichte Schachtabmessung SD7: Breite 600 mm x 600 mm bis 1200 mm x 1200 mm**

Lichter Schachtdurchmesser SD7.R: 600 mm bis 1200 mm

(Rahmen)
Material **Edelstahl (V2A und V4A)**

Angriffseite **Bauwerkaußenseite**

Öffnungsart **einwärts, dreh**

Verglasung **ohne Verglasung**

Beschläge **Verschlussystem mit einer einbruchhemmenden Verriegelung**

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 3

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 3*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim

02.03.2018

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Simon Stürer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 7 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

1 Auftrag

2 Grundlagen der Beurteilung

3 Beurteilung

4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (3 Seiten)

Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	einbruchhemmende Schachtabdeckung SD7, 1200 mm x 1078 mm, in Edelstahl (V2A und V4A) im Profilsystem SD7 H250 einflügelig mit 1 einbruchhemmenden Verriegelung	Alternative Ausführung Runde Schachtabdeckung im Profilsystem SD7.R mit einer einbruchhemmenden Verriegelungen und einem Band mit einer Länge von 230 mm, Aussteifungsprofile über die Gesamte Flügelfläche, U-Profil vollflächig aufgeschweißt, Abmessung: 100 mm x 45 mm x 5 mm	Prüfbericht Nr.: 15-003129-PR03 vom 25.07.2017
2.	einbruchhemmende Schachtabdeckung SD7, 1200 mm x 1078 mm, in Edelstahl (V2A und V4A) im Profilsystem SD7 H250 einflügelig mit 1 einbruchhemmenden Verriegelung	Alternative Abmessungen Ausführung der geprüften Schachtabdeckung SD7 in den lichten Schachtabmessungen 600 mm x 600 mm bis 1200 mm x 1200 mm Ausführung der Schachtabdeckung SD7.R in den alternativen Abmessungen mit einem lichten Schachtdurchmesser 600 mm bis 1200 mm Die Verriegelung und die Bänder sind in Anzahl und Ausführung der geprüften bzw. gutachterlich zugelassenen Ausführung, bei alternativen Abmessungen nicht zu verändern.	Prüfbericht Nr.: 15-003129-PR03 vom 25.07.2017

Ende der Typenliste.